

Laag energiecertificaat

Certificaatnummer: WNL89SVL5394LE
Gebouw: open bebouwing
Locatie: Korenstraat 3b, 5394 LE Oijen, Nederland

Passiefhuis-Platform vzw verklaart dat het aangeleverde dossier voor het hierboven vermelde gebouw getoetst werd aan de eisen en de randvoorwaarden volgens 'Passieve woning beoordelingsset 2' van het vademecum 'Passieve woningen en laagenergie renovaties' (zie bijlage). Op basis van de aangeleverde informatie verklaart Passiefhuis-Platform vzw dat deze woning voldoet aan de eisen van een kwalitatieve zeer laagenergie woning: met name dat de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling beperkt is tot 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Voor deze woning bedraagt dit circa 16,5 kWh/m²jaar.

Ter 'certificatie' verifieerde PHP de door de aanvrager bezorgde PHPP-berekening (gestandaardiseerde inschatting van de gebruiksfactoren met behulp van het rekenpakket PHPP 2007 Benelux of hoger en volgens de specifieke randvoorwaarden ter certificatie) a.d.h.v. de door de aanvrager aangeleverde plannen en informatie. De toekenning van dit certificaat houdt een software-matige controle in van de karakteristieke energiebehoefte bij standaardgebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de genoemde bouwpartners om de realisatie ook voldoende af te stemmen op het werkelijk gebruik. Dit certificaat is slechts geldig voor de in bijlage door PHP afgestempelde bouwplannen. Het uitgereikte certificaat verliest zijn geldigheid bij wijzigingen aan de gebouwschil en/of aan de ventilatie-installatie. PHP controleerde niet de correcte uitvoering op de bouwplaats als dusdanig.



Uitgereikt te Berchem op 27 september 2011

Namens Passiefhuis-Platform vzw

De controleur

De coördinator